



ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA



Śląsk
im. Stanisława Hadyny

Koszęcin, 07.11.2025 r.

Numer sprawy: **DZP.26.1.7.2025.IK**

Pytania i odpowiedzi 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: ***"Modernizacja gospodarki ciepłej oraz poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk".***

Pytanie 1:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość realizacji płatności częściowych lub udzielania zaliczki na poczet realizacji Przedmiotu Zamówienia?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych i zaliczek, odpowiedni zapis znalazł się w ogłoszeniu o zamówieniu.

Pytanie 2:

Wykonanie dokumentacji projektowej, dobór urządzeń, akceptacja Zamawiającego, zamówienie i dostawa urządzeń (czas oczekiwania np. na pompę ciepła około 4 tyg.), montaż węzła ciepłego, montaż 5 pomp ciepła wraz z dodatkową instalacją i armaturą. W/w prace są niemożliwe do wykonania w ciągu niecałego miesiąca (od podpisania umowy po 14.11.2025 do wymaganego terminu 15.12.2025). Proszę o przesunięcie terminu wykonania zamówienia oraz określenie go w przedziale czasowym od momentu podpisania umowy.

Odpowiedź 2:

Przedłużenie terminu realizacji nie jest możliwe ze względu na konieczność rozliczenia przyznanej dotacji.

Pytanie 3:

Ze względu na złożoność zadania, wykonanie wizji i inwentaryzacji, dodatkowe dni wolne od pracy (10-11.11), wydłużony czas oczekiwania na odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące np. pomp ciepła, zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 28.11.2025.

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin

tel.: +48 34 31 06 415, fax: +48 34 31 06 416

email: info@zespolslask.pl

www.zespolslask.pl

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY JEST INSTYTUCJĄ KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
WSPÓŁPROWADZONĄ PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO



Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego



Województwo
Śląskie



terminu składania ofert nie jest możliwe także ze względu na konieczność rozliczenia przyznanej dotacji.

Pytanie 4:

W nawiązaniu do załącznika nr 6 (opis przedmiotu zamówienia). Czy istnieje możliwość zastosowania pomp ciepła z czynnikiem chłodniczym innym niż R744 (CO₂)?

Odpowiedź 4:

Czynnikiem chłodniczym który ma być zastosowany w pompach ciepła jest wyłącznie R774(CO₂)

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ.

Kierownik Zamawiającego