



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Lublińcu
ul. PCK nr 10, 42-700 Lubliniec

Znak sprawy: PZ.5264.2.2023.MD

Koszęcin, dnia 12.06.2023 r.

Egz. nr ¹.....

PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1969 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:

12.06.2022 r.

przez

1) *ml. bryg. inż.* [REDAKTED] *leg. st. nr 3659520*

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

2) *ml. asp. mgr.* [REDAKTED] *– leg. st. nr 9621376*

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.5264.2.202.MD z dnia 2.06.2023 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze na:

**terenie Zespołu pałacowo – parkowego siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
im. Stanisława Hadyny ul. Zamkowa nr 3 w Koszęcin**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urzędzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, ul. Zamkowa nr 3, 42 – 286 Koszęcin	Zbigniew Cierniak – dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, ul. Zamkowa nr 3, 42-286 Koszęcin z-ca dyrektora Tomasz Janikowski

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
[REDAKTED] – główny specjalista ds. BHP i ppoż.	_____

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej – w związku z imprezą masową „Święto Śląska 2023”;

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

- na podstawie doręczonego do tutejszego organu w dniu 31.05.2023 r. przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie wniosku o wydanie opinii w zakresie organizacji imprezy masowej o charakterze rozrywkowym i artystycznym pn.: „Święto Śląska 2023”.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) teren Zespołu pałacowo – parkowego siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Zbigniew Cierniak – dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, ul. Zamkowa nr 3, 42-286 Koszęcin.
Tomasz Janikowski – z-ca dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, ul. Zamkowa nr 3, 42-286 Koszęcin.
Teren na którym zaplanowano Imprezę masową jest własnością Skarbu Państwa przekazany do wiecznego użytkowania przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” na podstawie Decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie (nr pisma GKN.IV.72241/12/95) z dnia 28.12.1998 roku.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Przedmiotowa kontrola przeprowadzona została w związku ze zgłoszeniem organizacji imprezy masowej „Święto Śląska 2022”, która odbędzie się na terenie Zespołu pałacowo – parkowego siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny ul. Zamkowa nr 3, 42-286 Koszęcin w dniach:

- 1.07.2023 r. – w godz. od 16:00 do 22:30, planowana ilość osób do 1000,
- 2.07.2023 r. – w godz. od 16:00 do 23:00, planowana ilość osób do 1500.

Impreza masowa będzie miała charakter plenerowy, otwarty, wstęp bezpłatny.

Ochronę tego obszaru imprezy zapewniają służby porządkowe spółki Ochrona Mienia i Osób FENIKS sp z o.o. z siedzibą w Sosnowcu w ilości 17 osób dnia 1 lipca i 22 osoby dnia 2 lipca. Regulamin imprez zostanie przedstawiony do wiadomości uczestników na tablicach informacyjnych przy wejściach głównych oraz w punkcie informacyjnym.

Dla użytku uczestników imprezy zostanie udostępniony wyodrębniony teren na jednej z łąk okalających koszęciński Zamek i rozciągał się będzie od estrady do brukowanego dziedzińca Zamkowego o powierzchni 1000 m², na którym zostaną przygotowane stanowiska gastronomiczne i wystawiennicze. Na terenie imprezy masowej zostanie ustawiony namiot, oddzielony płotkami. Na teren imprezy masowej istnieje bezpośredni dostęp z innych części parku jak również w najbliższej okolicy znajdują się sanitariaty, hydranty oraz podłączenia elektryczne. Teren imprezy masowej zostanie wydzielony od estrady i infrastruktury za sceną płotkami zabezpieczającymi. Od innych części parku teren imprezy masowej zostanie oddzielony taśmami zabezpieczającymi, płotkami zabezpieczającymi oraz na jego wejściu zostaną umieszczone informacje o terenie imprezy masowej i o zakazie spożywania alkoholu. Teren imprezy będzie chroniony przez służbę ochrony.

Stanowisko punktu dowodzenia wraz z obsługą monitoringu imprezy masowej usytuowane będzie w jednym z budynków znajdujących się na terenie tj. Pawilonie im. Elwiry Kamińskiej.

Wg informacji uzyskanej w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych, na terenie imprezy zostanie rozłożona scena o konstrukcji stalowej i aluminiowej o wymiarach 12 x 10 metrów, pokryta blatami trudnopalnymi z powłoką antypoślizgową. Przedstawiono Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010 ITB, z której wynika że wykorzystany materiał poliestrowy powlekany PVC VALMEX FR 650-2 w zakresie reakcji na ogień posiada klasę B-s3, d0 – niezapalny i niekapiący.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Organizator imprezy zgłosił się w dniu 31.05.2023 r. do KP PSP w Lublińcu z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie spełnienia wymagań do organizacji imprezy masowej „Święto Śląska 2023”. Do wniosku dołączono dokumentację w postaci planu zabezpieczenia porządku imprezy masowej zawierającego:

1. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza, wraz z jego opisem;
2. zabezpieczenie medyczne, sanitarne, gastronomia;
3. program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej;
4. pisemna instrukcja określająca zadania kierownika ds. bezpieczeństwa służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
5. warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
6. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej;

2

7. informacja o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej;
8. przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
9. informacje o liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
10. informacja o osobie wyznaczonej na kierownika ds. bezpieczeństwa, zaświadczenie;
11. informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;
12. harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy;
13. instrukcja postępowania wobec groźby podłożenia ładunku wybuchowego;
14. schemat łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
15. regulamin Zespołu Pałacowo-Parkowego w Koszęcinie;
16. opis systemu ostrzegania w formie komunikatów głosowych przy użyciu systemu nagłośnienia imprezy (konferansjer prowadzący imprezę);
17. opis organizacji ewakuacji i sposobu jej przeprowadzania;

Na kierownika ds. bezpieczeństwa imprezy masowej wyznaczony został [REDAKTOWANE], posiadający uprawnienia Kierownika ds. bezpieczeństwa: 051/02/2015 z dnia 23.02.2015 r. (dołączone do dokumentacji).

Zgodnie z oględzinami terenu, dokonanymi w dniu 12.06.br. oraz powyższą dokumentacją, wynika że ewakuacja odbywać się będzie drogami komunikacji. Dojazd służb ratowniczych do terenu objętego imprezą masową, możliwy będzie od ulicy Zamkowej, poprzez drogi dojazdowe na terenie Zespołu o nawierzchni szutrowej, zgodnie z przedstawionym planem graficznym.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w tym samym przedmiocie, przeprowadzono w obiekcie w dniach 15.06.2022 roku (protokół z dnia 15.06.2022 r.).

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie *

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Nie dotyczy

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Brak urządzeń.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Brak urządzeń.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Podręczny sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu ZPiT „Śląsk” Koszęcin, poddawany okresowej kontroli i przeglądom. Ostatni przegląd wykonano dnia 31.03.2023 r., przegląd wykonał p. [REDAKTOWANE] – serwisant gaśnic, wykonała firma Zakład Ochrony Przeciwpożarowej „ASTRA” s.c. z Brzegu. Obiekty ZPiT „Śląsk” zostały wyposażone w następującą ilość gaśnic: GP2x/z 19 szt., GP4x 46 szt., GP6x/z 54 szt., GWG2/3x 1 szt., GS5x 2 szt., AP25x 2 szt. oraz UGS2x 3 szt.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie dotyczy

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Główne przyłącze energetyczne dla zasilania sceny znajduje się przed główną trybuną. W tym miejscu zlokalizowany jest również rozłączniki główne. Przedstawiono protokoły - Badanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznej – urządzenia elektrotechniczne parku z dnia 9 marca 2019 r., nast. badanie 03/2024. Pomiary wykonał [REDAKTOR] E/112/G1/392/2015., P.P.H.U. „Elmonta” s.c. Siedlec Duży ul. Jana Pawła II 60.

Pomocniczo zasilanie realizowane będzie z agregatu prądotwórczego dostarczonego przez zewnętrzną firmę.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nie dotyczy

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Nie stwierdzono.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
----	------------------	--

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami: Nie dotyczy

Inne ustalenia:

1. Do zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru wykorzystywane będą hydranty (DN 80 w ilości 10 szt.) zlokalizowane na terenie pałacowo-parkowym zasilane z gminnej sieci wodociągowej. Przedstawiono Protokół Badania Nr 1/2023 (wykonane 30.03.2023 r.) sieci hydrantowej DN 80 znajdującej się na terenie zespołu – bez uwag. Pomiary wykonał [REDAKTOR] inspektor ochrony ppoż. Nr SIOPA/1/2021/1/2 reprezentujący firmę Zakład Ochrony Przeciwpożarowej „ASTRA” s. c. z Brzegu.
2. Kierunki ewakuacji osób z terenu imprezy masowej przewidziano poprzez drogi wewnątrz parku do trzech bram bezpośrednio poza teren parku. Dla służb ratunkowych przewiduje się możliwość dojazdu ul. Zamkowa oraz ul. Sobieskiego (brama cesarska).

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na **czterech** stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Tomasz Janikowski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska/służbowego kontrolowanego)

KIEROWNIK SEKCJI
Sekcja kontrolno-rozpoznawcza

STARSZY INSPEKTOR SZTABOWY
Sekcja kontrolno-rozpoznawcza

(podpis z podaniem imienia, nazwiska stanowiska służbowego kontrolującego)

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
Im. Stanisława Hadyny
42-286 KOSZĘCIN, ul. Zamkowa 3
Tel. 34 3106 415, Fax 34 3106 416
NIP 575-000-83-27 IDS 000663798